



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Балезинского, Дебесского и Кезского районов

427580, п. Кез, ул. Лесовозная, 37, телефон (факс) 8 (34158) 3-11-01

e-mail: kezgpn@mchs-18.ru

п. Кез

«30» июня 2021 г.

Предписание № 33/16/1-22

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Александровская средняя общеобразовательная школа», директору МБОУ «Александровская СОШ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 33/16 от «10» июня 2021 г., выданного заместителем главного государственного инспектора Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Русских Анатолием Юрьевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. «17» июня 2021 г. по 14 ч. 40 мин. «17» июня 2021 г., 15 ч. 20 мин. «17» июня 2021 г. по 16 ч. 20 мин. «17» июня 2021; 10 ч. 10 мин. «30» июня 2021 г. по 10 ч. 30 мин. «30» июня 2021 с г., проведена плановая выездная проверка объектов защиты по адресам: Удмуртская Республика, Кезский район, село Александрово, улица Школьная, дом 33, поч. Пажман, ул. Трактовая, 8 на которых осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Александровская СОШ»), юридический адрес: Удмуртская Республика, Кезский район, село Александрово, улица Школьная, дом 33

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Трефилов Артем Георгиевич

совместно с: директором МБОУ «Александровская СОШ» Васильев Владимир Александрович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Здание и территория по адресу (с. Александрово, ул. Школьная, 33)				
1/1/1	На объекте защиты допускается эксплуатация огнетушителей сверх установленного срока службы	п. 60 Правил противопожарного режима, утвержденных Поста-	01.06.2022 г.	

		новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР);		
1/1/2	Ширина выхода, ведущего в тамбур главного входа в дошкольную группу не соответствует требованиям (менее 0,8 м.)	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.06.2022 г.	
1/1/3	Помещение кухни не оборудовано системой пожарной сигнализации	п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности	01.06.2022 г.	
1/1/4	В помещении кухни допускается эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией завода-изготовителя	п/п в) п. 35 ППР	01.06.2022 г.	
1/1/5	Высота эвакуационного выхода из гардероба менее 1,8 м.	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020	01.06.2022 г.	
1/1/6	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	п. 30 ППР	01.06.2022 г.	
1/1/7	Высота эвакуационного выхода со спортзала на стадион менее 1,9 м.	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020	01.06.2022 г.	
1/1/8	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54 ППР	01.06.2022 г.	
1/1/9	Инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана в соответствии с требованиями действующих норм	п.2 ППР	01.06.2022 г.	
1/1/10	Специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности работников организации не переработана в соответствии с требованиями действующих норм	ст. 4, ст. 6 ТРОТПБ; п. 3 ППР; п.п. 6, 51-55 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007 №645)	01.06.2022 г.	
1/1/11	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций крыши	п. 13 ППР	01.06.2022 г.	
1/1/12	Двери актового зала, расположенные на путях эвакуации, открываются не по направлению выхода из здания.	п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.06.2022 г.	
1/1/13	Ширина эвакуационного выхода из по-	п. 4.2.19 СП	01.06.2022 г.	

	мещения актового зала мене 1.2м.	1.13130.2020		
1/1/14	Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, обозначающий направление движения к источникам противопожарного водоснабжения	п. 48 ППР	01.06.2022 г.	
Здание и территория по адресу поч. Пажман, ул. Тракторная, 8				
1/1/15	На объекте защиты допускается эксплуатация огнетушителей сверх установленного срока службы	п. 60 ППР;	01.06.2022 г.	
1/1/16	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций крыши	п. 13 ППР	01.06.2022 г.	
1/1/17	Высота эвакуационного выхода из спортзала на улицу, из помещения музея, с коридора во двор школы менее 1,9 м.	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020	01.06.2022 г.	
1/1/18	Двери спортивного зала (тамбура), расположенные на путях эвакуации, открываются не по направлению выхода из здания.	п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.06.2022 г.	
1/1/19	Расстояние от эвакуационной лестницы 3-го типа до оконного проема составляет менее 1 м.	п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	01.06.2022 г.	
1/1/20	Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 0,8м.: - кабинет 7 класса - кабинет 5 класса - кабинет 2,3 класса - помещение музея - раздевалка для мальчиков	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.06.2022 г.	
1/1/21	Здание и строения школы не обеспечено источниками противопожарного водоснабжения.	ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 62 ТРОТПБ; п. 5.2, п. 5.17, п. 10.1, п. 10.2 СП 8.13130.2020	01.06.2022 г.	
1/1/22	Отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, обозначающий направление движения к источникам противопожарного водоснабжения	п. 48 ППР	01.06.2022 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, в

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

государственный инспектор
Балезинского, Дебесского и Кезского районов
по пожарному надзору Трефилов А.Г.
(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ «Александровская СОШ» Васильев Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » июня 2021 г.


(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99